

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 17/06-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 182/2012

Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό "Συνεφούλα" Τ.Δ. Καρδίας».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 4303/06-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως» προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1	Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
2	Αναγνώστου Πασχάλης	2	Καρκατζίνος Νικόλαος
3	Χριστοφόρου Γεώργιος	3	Χρυσόχδου Παύλος(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος)
4	Παπαδόπουλος Αριστοτέλης	4	Λεμονάκη Χρυσούλα(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος)
5	Αντωνιάδου Μαρία		
6	Κεσιδή Αναστασία		
7	Τσολάκη Ελευθερία		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με το αρθρ.15 του Π.Δ. 171/87 μικρά έργα και εργασίες συντήρησης που η δαπάνη καθενός δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (5.869,41 €) μπορούν να εκτελεστούν με αυτεπιστασία ή με απευθείας ανάθεση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι στη περιοχή του παιδικού σταθμού 'Συννεφούλα' στο Τ.Δ. Καρδίας, κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου με νέο δίκτυο μεγαλύτερης διατομής και πίεσης.

Η αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη διότι:

Α) το υφιστάμενο δίκτυο διέρχεται από ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό έως και σήμερα η εύκολη αποκατάστασή του σε περίπτωση βλαβών.

Β) δεν μπορεί να καλύψει λόγω μικρής διατομής τις ανάγκες των κατοικιών της περιοχής

Γ) επιβάλλεται ο σωστός καθαρισμός του δικτύου με νέα φρεάτια καθαρισμού ώστε να διατηρείται η επιθυμητή ποιότητα νερού

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό "Συνεφούλα" Τ.Δ. Καρδίας»

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

Αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης διατομής Φ50/10 ATM με νέο δίκτυο μεγαλύτερης διατομής και πίεσης ήτοι Φ63/16 ATM σε μήκος 345 μέτρων. Τοποθέτηση τεσσάρων (4) φρεάτιων σε σχήμα κώνου που θα περιλαμβάνουν βάνες και ακραία και θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα χυτοσιδηρά καλύμματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.485,00€ πλέον του ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί στον ανάδοχο αναλογικά με τις εργασίες που θα εκτελεστούν και με την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό "Συνεφούλα" Τ.Δ. Καρδίας» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό "Συνεφούλα" Τ.Δ. Καρδίας»
2. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης των εργασιών τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών.
3. Η εκτέλεση του έργου θα αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης διατομής Φ50/10 ΑΤΜ με νέο δίκτυο μεγαλύτερης διατομής και πίεσης ήτοι Φ63/16 ΑΤΜ σε μήκος 345 μέτρων.
3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στη *Τ.Κ. Καρδίας* Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (5.485,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
5. Ψηφίζουν την διάθεση της πίστωση ποσού 5.485,00€ από τον Κ.Α. '62-98-04-0012 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 17 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 182/06-12-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

