Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.02.18 12:48:07 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 44/2025 Θέμα: Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 04 Ο.Τ. Γ716) επί της οδού ΣΕΔΕΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης.

Στη Θέρμη, σήμερα 18η Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 1994/14-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρατσόρη Στυλιανή
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Νταλακούδης Δημήτριος
3.	Θάνος Αριστείδης	3.	Ντίντας Γεώργιος
4.	Καρκαλή Μαρία (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος)		
5.	Κασάπη Μαριγώ (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)		
6.	Λιόλιου Αικατερίνη		
7.	Πάζης Κωνσταντίνος (δεν συμμετείχε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας)		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……

……..

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…*»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι με το με αριθμό 7452/06-11-2024 αίτημα η εταιρεία ALFATEC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ζητά να συνδεθεί ακίνητο (οικ. 04 Ο.Τ. Γ716) επί της οδού ΣΕΔΕΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης, με τον υφιστάμενο αγωγό αποχέτευσης.

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών την από 29-01-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία εισηγείται την έγκριση σύνδεσης ακινήτου (οικ. 04 Ο.Τ. Γ716) επί της οδού ΣΕΔΕΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης με το αποχετευτικό δίκτυο. Η Υπηρεσία μας απέρριψε αρχικά το αίτημα διότι η σύνδεση έπρεπε να υλοποιηθεί σε κεντρικό συλλεκτήρα αγωγό για λόγους ασφαλείας. Η αιτούσα επανήλθε με νέο αίτημα αναλαμβάνοντας την ευθύνη σε περίπτωση

υπερχείλισης του αγωγού και επιθυμεί να λάβει όλα απαραίτητα μέσα ασφαλείας (βαλβίδα αντεπιστροφής).

Εφόσον εγκριθεί από το Δ.Σ. η σύνδεση θα γίνει με κατασκευή παροχής από τα συνεργεία της υπηρεσίας μας έως το όριο του οικοπέδου. Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με τη χωροθέτηση του φρεατίου εντός του οικοπέδου της εταιρίας. Η αιτούσα εταιρία έχει την υποχρέωση πληρωμής του δικαιώματος σύνδεσης, πριν την έναρξη των εργασιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και την έγκριση της με αριθμό 7452/06-11-2024 αίτησης της εταιρείας ALFATEC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ για την σύνδεση ακινήτου (οικ. 04 Ο.Τ. Γ716) επί της οδού ΣΕΔΕΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης με το αποχετευτικό δίκτυο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ομοίως πρότεινε, με την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο την χρέωση της χρήσης αποχέτευσης σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ.5 του Ν. 1069/80

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Έγκριση σύνδεσης ακινήτου (οικ. 04 Ο.Τ. Γ716) επί της οδού ΣΕΔΕΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης με το αποχετευτικό δίκτυο υπό όρους.
2. Η σύνδεση θα γίνει με κατασκευή παροχής από τα συνεργεία της υπηρεσίας μας έως το όριο του οικοπέδου. Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με τη χωροθέτηση του φρεατίου εντός του οικοπέδου της εταιρίας (με την υποχρέωση της ελεύθερης πρόσβασης της Υπηρεσίας μας, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να πραγματοποιούνται έλεγχοι). Η αιτούσα εταιρία έχει την υποχρέωση πληρωμής του δικαιώματος σύνδεσης, πριν την έναρξη των εργασιών.

.....
.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5, απόφαση 44/18-02-2025
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.