

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.203/2013
Θέρμη 25-06-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
8. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
9. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Βασιλικών και ειδικότερα της Δ.Ε. Βασιλικών.
11. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών επισκευής στα αντλιοστάσια Γέφυρα' Σουρωτής, 'Ανω' Σουρωτής, Λακκιάς, Αγ. Παρασκευής, αντλιοστασίου αρδευτικού Περιστεράς, της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης.
12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των εκτάκτων βλαβών των εγκαταστάσεων.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των έκτακτων βλαβών των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια Γέφυρα' Σουρωτής, 'Ανω' Σουρωτής, Λακκιάς, Αγ. Παρασκευής, αντλιοστασίου αρδευτικού Περιστεράς, της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης του Δήμου Θέρμης που προέκυψαν λόγω έκτακτων βλαβών και ειδικότερα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Αλλαγή καλωδιώσεων και βοηθητικών κυκλωμάτων –αποκατάσταση θερμικού αντλιοστασίου 'Γέφυρα' Σουρωτής	1	790,00
2	Επισκευή πίνακα πυκνωτών, ασφαλειοζευκτών και ρελέ αντλιοστασίου 'Ανω' Σουρωτής.	1	783,00
3	Επισκευή του start –stop πίνακα αντλιοστασίου Λακκιάς.	1	430,00
4	Αντικατάσταση καλωδίωσης, φλοτεροδιακοπών και σύνδεσης του αρδευτικού Αγ. Παρασκευής.	1	790,00
5	Επισκευή γειώσεων, πασσάλου και σύνδεση στον πίνακα Συνδέσμου Αγ. Παρασκευής.	1	425,00
6	Επισκευή πίνακα ,αλλαγή θερμικά ,ρελέ	1	755,00

αντλιοστασίου αρδευτικού Περιστεράς	
Σύνολο καθαρής αξίας	3.973,00
ΦΠΑ 23%	913,79
Γενικό σύνολο δαπάνης	4.886,79

στην επιχείρηση Ασδέρης Νικ. Γεώργιος με Α.Φ.Μ. 117476845 που εδρεύει Βενιζέλου 61 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.973,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στον Κ.Α. '62-07-02-0043 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2012 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ