

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.175/2014
Θέρμη 28-04-2014

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
9. Την εξασφάλιση τακτικής άρδευσης στους κατοίκους της Τ.Κ. Θέρμης, της Δ.Ε. Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των καλλιεργειών.
10. Την έκτακτη ανάγκη επισκευής του Υ/Σ της γεώτρησης 'Καραμβάλαση' στη περιοχή Σχολαρίου της Δ.Ε. Μίκρας καθώς λόγω της συνεχούς άρδευσης παρουσιάστηκε κατάπτωση της γεώτρησης και μείωση της παροχής του Υ/Σ και παράλληλα διαπιστώθηκε ηλεκτρολόυση [διάβρωση] των σωλήνων της.
11. Την έκτακτη ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άμεση επισκευή του υποβρύχιου συγκροτήματος και της σωλήνωσης της αρδευτικής γεώτρησης 'Καραμβάλαση' Κ. Σχολαρίου Θέρμης.
12. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται επείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.
13. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
15. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άμεση επισκευή του υποβρύχιου συγκροτήματος και της σωλήνωσης της αρδευτικής γεώτρησης 'Καραμβάλαση' Κ. Σχολαρίου Θέρμης προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη, να τεθεί αυτή σε λειτουργία και να αποφευχθεί η εκτεταμένη διακοπή υδροδότησης της Τ.Κ. Σχολαρίου και ειδικότερα ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	- Άκρα καλωδίου	2	140,00	140,00
2	- Κουζινέτο κάτω	1	180,00	180,00
3	- Καπάκι άνω Η/Κ	1	270,00	270,00
4	- Συνδετικά	3	150,00	150,00
5	- Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ16	25	100,00	100,00
6	- Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ1,5	12,5	4,75	4,75
7	- Σωλήνας 4'' με μούφα ASTM	42	1.134,00	1.134,00
Σύνολο καθαρής αξίας				1.978,75
ΦΠΑ 23%				455,11

Γενικό σύνολο δαπάνης	2.433,86
------------------------------	----------

στην επιχείρηση Κουγιεβετόπουλος Πέτρος με Α.Φ.Μ.015541292 που εδρεύει Νικολάου Μάνου 4 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας 1.978,75€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στους Κ.Α. 62-07-02-0036 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2014 Α.Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ