

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.192/2014
Θέρμη 8-05-2014

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα της Δ.Ε. Βασιλικών.
10. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών επισκευής των υδρευτικών εγκαταστάσεων δεξαμενής Αγ. Αντωνίου & Μονοπηγάδου, 'δεξαμενής ύδρευσης Αγ. Παρασκευής, δεξαμενής ύδρευσης αντλιοστασίου Λιβαδίου, αντλιοστασίου Σουρωτής, αντλιοστασίου 'Α.Ιωάννης' Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης λόγω έκτακτων βλαβών.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των βλαβών.
12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των έκτακτων βλαβών των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των: δεξαμενής Αγ. Αντωνίου & Μονοπηγάδου, 'δεξαμενής ύδρευσης Αγ. Παρασκευής, δεξαμενής ύδρευσης αντλιοστασίου Λιβαδίου, αντλιοστασίου Σουρωτής, αντλιοστασίου 'Α.Ιωάννης' Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης που προέκυψαν λόγω έκτακτων βλαβών και ειδικότερα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Αλλαγή ρελέ, καλωδίωσης πιεστικού και αυτοματισμών δεξαμενής Αγ. Αντωνίου & Μονοπηγάδου.	1	880,00	880,00
2	Αλλαγή γενικού ασφαλειοζεύκτη, πίνακα και ηλεκτρολογικών σταθμικών, επιτηρητών, πλήρους καλωδίωσης και συνδέσεις αντλιοστασίου άρδευσης και επισκευή πομποδεκτών δεξαμενής ύδρευσης Αγ. Παρασκευής.	1	1.150,00	1.150,00
3	Επισκευή πομποδεκτών, καλωδίωσης, κεραιών, και σταθμικών δεξαμενής ύδρευσης αντλιοστασίου Λιβαδίου.	1	690,00	690,00
4	Αντικατάσταση στηλίσκου, γείωσης, καλωδίωσης αντλιοστασίου Σουρωτής.	1	485,00	485,00
5	Επισκευή αυτοματισμών GSM , διακοπών στάθμης και Soft Starter αντλιοστασίου 'Α . Ιωάννης' Βασιλικών.	1	790,00	790,00
Σύνολο καθαρής αξίας				3.995,00
ΦΠΑ 23%				918,85
Γενικό σύνολο δαπάνης				4.913,85

στην επιχείρηση Φλώρος Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. με 998464976 που εδρεύει Παπάφη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.995,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '62-07-02-0040 & '62-07-02-0049 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ