

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων της Τ.Κ. Θέρμης της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
10. Την έκτακτη ανάγκη επισκευής, μετά από βλάβη, του επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης και ειδικότερα της φυγόκεντρης επιφανειακής αντλίας και τού κινητήρα ΝΟ2 στο αντλιοστάσιο 'ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ' Θέρμης προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην παροχή υδρευτικού ύδατος.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή του επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης και ειδικότερα της φυγόκεντρης επιφανειακής αντλίας και τού κινητήρα ΝΟ2 του αντλιοστασίου «εργοταξίου» Δ.Ε. Θέρμης.
12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτέλεση των εργασιών.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
14. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Αποφασίζει

2. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών επισκευής του επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης και ειδικότερα της φυγόκεντρης επιφανειακής αντλίας και τού κινητήρα ΝΟ2 στο αντλιοστάσιο 'ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ' Θέρμης.
Συγκεκριμένα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ(€) |
|-----|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Εργασίες επισκευής της τριβάθμιας αντλίας και κινητήρα [75 HP] - Αντικατάσταση δυο ρουλεμάν αντλίας - Σαλαμάστρα ,διασκορπιστήρας , δαχτυλίδια αντλίας - Αποστάτες και καπάκι ρουλεμάν - Αντικατάσταση δύο ρουλεμάν κινητήρα - Αλλαγή νάξ κόμπλερ νο8 - Καπάκι ρουλεμάν κινητήρα & μπάγες | 1 | 1.076,00 | 1.076,00 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|----------|
| - Στεγανωτικά | | | |
| Σύνολο καθαρής αξίας | | | 1.076,00 |
| ΦΠΑ 23% | | | 247,48 |
| Γενικό σύνολο δαπάνης | | | 1.323,48 |

στην εταιρεία ΚΑΝΙΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ.082976877 που εδρεύει Γιαννιτσών 152 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 1.076,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 62-07-02-0035 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ