

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση τακτικής άρδευσης στους κατοίκους της Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των καλλιεργειών.
10. Την έκτακτη ανάγκη άμεσης ανέλκυσης, επισκευής και επανατοποθέτησης του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης 'Γαβρίλη' Κ. Σχολαρίου, πρόσθεσης σωλήνων και αντικατάστασης καλωδίωσης μετά από το πρόβλημα που προέκυψε στη μη σωστή λειτουργία αυτού.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει κατάλληλο μηχάνημα(ειδικό γερανό μεγάλου φορτίου ή γεωτρύπανο) για την εκτέλεση της εργασίας
12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών άμεσης ανέλκυσης, επισκευής και επανατοποθέτησης του υποβρυχίου συγκροτήματος της γεώτρησης 'Γαβρίλη' Κ. Σχολαρίου, πρόσθεσης σωλήνων και αντικατάστασης καλωδίωσης μετά από το πρόβλημα που προέκυψε στη μη σωστή λειτουργία αυτού λόγω της συνεχούς άρδευσης και ειδικότερα:

- Ανέλκυση, επισκευή και επανατοποθέτηση του Υ/Σ

- Μετάβαση γερανού, εργασίες ανέλκυσης του Υ/Σ δαπάνης 390,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- Εργασίες επισκευής Υποβρύχιας αντλίας δαπάνης 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- Εργασίες επισκευής Υποβρύχιας κινητήρα δαπάνης 150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- Εργασίες εξαγωγής μπλοκαρισμένης υποβρύχιας καλωδίωσης δαπάνης 400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- Εργασίες Επανατοποθέτησης του Υ/Σ σε πρόσθετο βάθος 30 μέτρων δαπάνης 480,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

και συνολικής δαπάνης 1.620,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. στην επιχείρηση Κουγιεβετόπουλος Πέτρος με Α.Φ.Μ.015541292 που εδρεύει Νικολάου Μάνου 4 Θεσσαλονίκη.



2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '62-07-02-0039 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ