

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531Αριθμ. Αποφ.287/2014  
Θέρμη 30-07-2014

## «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος  
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης
9. Την εξασφάλιση τακτικής άρδευσης στους κατοίκους της Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των καλλιεργειών.
10. Την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης των σωλήνων της γεώτρησης Γαβρίλη Κ. Σχολαρίου λόγω κατάπτωσης, μείωσης της παροχής του Υ/Σ , πτώση στάθμης άντλησης και θολότητας νερού, παράλληλα με την διάβρωση της σωλήνωσης εσωτερικής επένδυσης, που παρουσιάστηκε και διαπιστώθηκε κατά την έκτακτη βλάβη αυτής.
11. Την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων-σωλήνων, για την άμεση αντικατάσταση της εσωτερικής επένδυσης της γεώτρησης 'Γαβρίλη' Κ. Σχολαρίου Θέρμης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η παραπάνω γεώτρηση και να αποφευχθεί η εκτεταμένη διακοπή παροχής αρδευτικού ύδατος της Τ.Κ. Σχολαρίου.
12. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται επείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής της γεώτρησης 'Γαβρίλη' Κ. Σχολαρίου ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
14. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

**Αποφασίζει**

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων-σωλήνων, για την άμεση αντικατάσταση της εσωτερικής επένδυσης της γεώτρησης 'Γαβρίλη' Κ. Σχολαρίου Θέρμης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η παραπάνω γεώτρηση και να αποφευχθεί η εκτεταμένη διακοπή παροχής αρδευτικού ύδατος της Τ.Κ. Σχολαρίου και ειδικότερα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Σωλήνες 6" με τις μούφες, ψυχρού γαλβανισμού μήκους 60 μέτρων	60	25	1.500,00
<b>Σύνολο καθαρής αξίας</b>				1.500,00
<b>ΦΠΑ 23%</b>				345,00
<b>Γενικό σύνολο δαπάνης</b>				1.845,00

εταιρεία του κ. Τσιντσινή Ιωάννη "ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ" με Α.Φ.Μ. 044415370 και έδρα στο Περιβολάκι Λαγκαδά και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας 1.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 62-07-02-0057 & Κ.Α 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2014 Α.Δ.Σ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**