

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.91/2014
Θέρμη 05-03-2014

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα της Δ.Ε. Βασιλικών.
11. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών επισκευής στα αντλιοστάσια 'δεξαμενής Αγ. Αντωνίου, 'αντλίας Α2 Λακκιάς' αντλιοστασίου Λακκιάς, αντλιοστασίου Σουρωτής', 'ΡΕΜΑ' Σουρωτής, της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης λόγω εκτάκτων βλαβών.
12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των βλαβών.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των έκτακτων βλαβών των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια 'δεξαμενής Αγ. Αντωνίου, 'αντλίας Α2 Λακκιάς' αντλιοστασίου Λακκιάς, αντλιοστασίου Σουρωτής', 'ΡΕΜΑ' Σουρωτής, της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης που προέκυψαν λόγω έκτακτων βλαβών και ειδικότερα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Αλλαγή πιεζοστατών, συνδέσεις, καλωδίωσης δεξαμενής Αγ. Αντωνίου.	1	780,00	780,00
2	Επισκευή πίνακα και ηλεκτρολογικών από υπέρταση ΔΕΗ, αντλίας Α2 Λακκιάς.	1	585,00	585,00
3	Αντικατάσταση χρονικού, βάσεις, διακόπτη φορτίου, καλωδίωσης λόγω βλάβης από ΔΕΗ, αντλιοστασίου Λακκιάς.	1	595,00	595,00
4	Επισκευή και σύνδεση νέου Inverter ,βλάβη φορτιστή αντλιοστασίου Σουρωτής.	1	885,00	885,00
5	Επισκευή πίνακα από βραχυκύκλωμα, συνδέσεις, πιεζοστάτες, αλλαγή σταθμικών αντλιοστασίου 'ΡΕΜΑ' Σουρωτής.	1	765,00	765,00
Σύνολο καθαρής αξίας				3.610,00
ΦΠΑ 23%				830,30
Γενικό σύνολο δαπάνης				4.440,30

στην επιχείρηση Ασδέρης Νικ. Γεώργιος με Α.Φ.Μ. 117476845 που εδρεύει Βενιζέλου 61 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.610,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '62-07-02-0043 & Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ. ή την αντίστοιχη επιτροπή έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ