INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.08.28 13:32:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.219/2015
Θέρμη 30-07-2015

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς υδροδότησης των κατοίκων της Τ.Κ. Θέρμης της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
11. Την έκτακτη ανάγκη άμεσης επισκευής της επιφανειακής αντλίας ύδρευσης του αντλιοστασίου ΄Εργοταξίου΄ Θέρμης Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
1. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή της επιφανειακής αντλίας του αντλιοστασίου ΄Εργοταξίου΄ Θέρμης Δ.Ε. Θέρμης.
2. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
4. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της επιφανειακής αντλίας του αντλιοστασίου ΄Εργοταξίου΄ Θέρμης, Δ.Ε. Θέρμης και ειδικότερα:

<u>Εργασίες επισκευής της φυγοκεντρικής επιφανειακής αντλίας</u>

- Αντικατάσταση 2 ρουλεμάν
- Αντικατάσταση δακτυλιδιών πτερωτών
- Κατασκευή μπάγας- γέμισμα άξονα
- Αντικατάσταση στεγανών, αποστατών
- Ζυγοστάθμιση

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.085,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 62-07-02-0035 & Κ.Α. 54-00-29-0023 δεσμεύεται να διατεθεί η σχετική πίστωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης ποσού 1.085,00€ & 249,55€ αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ