

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Αριθμ. Αποφ.284/2016
Θέρμη 02-08-2016

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: « Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
10. Την εξασφάλιση τακτικής άρδευσης στους κατοίκους της Δ.Ε. Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των καλλιεργειών.
11. Την έκτακτη ανάγκη άμεσης επισκευής της επιφανειακής διβάθμιας αντλίας ΝΟ2 του αντλιοστασίου Άρδευσης Ν. Ρυσίου της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή της επιφανειακής διβάθμιας αντλίας, του αντλιοστασίου Άρδευσης Ν. Ρυσίου Νο2 της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
13. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτέλεση των εργασιών.
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
15. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Αποφασίζει

1. Την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της επιφανειακής διβάθμιας αντλίας, του αντλιοστασίου Άρδευσης Ν. Ρυσίου Νο2, της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα:
 - Εργασίες επισκευής της διβάθμιας επιφανειακής αντλίας ΝΟ2
 - Αντικατάσταση δύο ρουλεμάν 6409 c3.
 - Αντικατάσταση τσιμουχών, o-rings, gaskets.
 - Αντικατάσταση δακτυλίδι διασκορπιστήρα.
 - Αντικατάσταση άξονα .
 - Αναγόμευση και κατεργασία κελύφους.
 - Δυναμική ζυγοστάθμιση φτερωτών.
- συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.025,00€ πλέον του Φ.Π.Α.
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 64-09-01-0020 & Κ.Α. 54-02-02-0623 δεσμεύεται και θα διατεθεί η σχετική πίστωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

