ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 15Α
Τ.Κ.: 57001
Τηλ. 2310 460530 – 539
Fax 2310 460531

Σημείο δειγματοληψίας: Νο12 Δεξαμενή Πλαγιάριου
Ημερ/νία δειγματοληψίας:10/07/2012

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Φυσικοχημικές Παράμετροι	**Μονάδες**	**Τιμή**	**Παραμετρικές τιμές**	**Ενδεικτικές τιμές**
Χρώμα	Pt/Co	0	Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	
Θολότητα	NTU	0	»	
Ολική σκληρότητα	Γαλ. Βαθμοί	32.9		
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	<4,43	50	
Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,03	0,5	
pH		7.8		6.5<pH<9.5
Αγωγιμότητα	μS/cm	2210		2500
Αμμωνιακά (NH_4^+)	mg/L	<0,02		0.5
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	233		250

Παραμετρικές τιμές χημικών παραμέτρων: τιμές πάνω από τις οποίες το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δε θεωρείται υγιεινό και καθαρό.

Παραμετρικές τιμές ενδεικτικών παραμέτρων: τιμές πάνω από τις οποίες οι συναρμόδιες αρχές εξετάζουν κατά πόσον δημιουργείται κίνδυνος για την δημόσια υγεία και αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

Η υπεύθυνη για την εξέταση

Ζωγραφιά Μπουλσουράνη,
Χημικός, MSc

Για τη ΔΕΥΑΘ

Θεοδώρα Πασιά,
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας