

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Περιοχή	Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ
Οικισμός	ΛΙΒΑΔΙ
Πληθυσμός οικισμού	260
Αριθμός πηγών υδροληψίας	Δυο (2)

Η περιοχή υδροδοτείται από την ΔΕΞΑΜΕΝΗ " Δ3 ΛΙΒΑΔΙΟΥ"

Υδροληψία Γεωτρήσεις 1. Λ1 2. Λ2 ΛΙΒΑΔΙΟΥ	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%) 100
Συνολική παροχή νερού: 52 (m ³ /ημ)	Από επιφανειακά	Από υπόγεια νερά

ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση Δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Ασβέστιο (Ca)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	89,3	mg/l	-	A	Μία φορά
Μαγνήσιο (Mg)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	19,8	mg/l	-	A	Μία φορά
Νάτριο (Na)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	22,8	mg/l	<200	A	Μία φορά
Χαλκός (Cu)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<2000	A	Μία φορά
Σίδηρος(Fe)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<200	A	Μία φορά
Μαγγάνιο(Mn)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<50	A	Μία φορά
Νιτρικά (NO ₃)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	28,4	mg/l	<50	A	Μία φορά
Νιτρώδη (NO ₂)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l	<0,5	A	Μία φορά
Φώσφορος (P)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l P2O5	-	A	Μία φορά
Αμμώνιο (NH ₄)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l	<0,5	A	Μία φορά
Θειικά (SO ₄)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	29,1	mg/l	<250	A	Μία φορά
Βόριο (B)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l	<1	A	Μία φορά
Χλωριούχα (Cl)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	18,5	mg/l	<250	A	Μία φορά
pH - 25 °C	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	7,5	pH units	6,5 - 9,5	A	Μία φορά
Αγωγιμότητα 25 °C	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	633	μS/cm	<2500	A	Μία φορά
Σκληρότητα Ολική *	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	17	Γερμανικ οί	-	A	Μία φορά
Φθοριούχα (F)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l	<1,5	A	Μία φορά
Μόλυβδος(Pb)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<10	A	Μία φορά
Κάδμιο (Cd)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<5	A	Μία φορά
Νικέλιο (Ni)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<20	A	Μία φορά
Χρώμιο (Cr)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<50	A	Μία φορά

Αρσενικό (As)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<10	A	Μία φορά
Υδράργυρος(Hg)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<1	A	Μία φορά
Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l		A	Μία φορά
Αντιμόνιο(Sb)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<5	A	Μία φορά
Σελήνιο (Se)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<10	A	Μία φορά
Αργίλιο (Al)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<200	A	Μία φορά
Χρώμα	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l Pt	-	A	Μία φορά
Θολότητα	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	NTU	-	A	Μία φορά
Οσμή	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Αποδεκτή		-	A	Μία φορά
Γεύση	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Αποδεκτή		-	A	Μία φορά
Κυανιούχα (CN)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<50	A	Μία φορά
ΤΟC	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l C	-	A	Μία φορά
Βρωμικά (BrO ₃)	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<10	A	Μία φορά
Οξειδωσιμότητα	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	mg/l O ₂	<5	A	Μία φορά

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση Δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Συνολικά Κοινά Αερόβια Μεσόφιλα Βακτήρια στους 37°C / 1 ΜΙ	6/3/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	CFU/mL	Άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μία φορά

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ

Παράμετρος ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση Δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Αλογονομένες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις							
Ολικά Τριαλογονομεθάνια	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	3,55	μg/l	<100	A	Μία φορά
Βρωμοφόρμιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	1,67	μg/l	-	A	Μία φορά
βρωμοδιχλωρομεθάνιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Διβρωμοχλωρομεθάνιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	1,88	μg/l	-	A	Μία φορά
Χλωροφόρμιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Ομάδα Βενζολίων, Τολουολίου, Ξυλενίων							
Βενζόλιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<1	A	Μία φορά
Τολουόλιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
m-Ξυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
p-Ξυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
o-Ξυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Αιθυλβενζόλιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Άλλες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις							

1,2 Διχλωροαιθάνιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<3	A	Μία φορά
Βινυλοχλωρίδιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<0,5	A	Μία φορά
Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<10	A	Μία φορά
Τριχλωροαιθυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Τετραχλωροαιθυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<0,1	A	Μία φορά
Βενζο(α)πυρένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<0,01	A	Μία φορά
Βενζο(β)φθορανθένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
βενζο(κ)φθοροανθένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Βενζο(g,h,i) περυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
ΙνδENO(1,2,3-c,d) πυρένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Μία φορά
Ακεναφθένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Ακεναφθυλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Ανθρακένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Βενζο(α)ανθρακένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Χρυσένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Διβένζο(a,h) ανθρακένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Φθοροανθένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Φθορένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Ναφθαλένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Φαινανθρένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Πυρένιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	-	A	Δεν απαιτείται
Κατηγορία Ακρυλαμιδίων							
Ακρυλαμίδιο	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<0,1	A	Μία φορά

Κατηγορία Επιχλωριδρίνης							
Επιχλωρυδρίνη	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκε	μg/l	<0,1	A	Μία φορά
Σύνολο Παρασιτοκτόνων	25/10/2018	ΠΛΑΤΕΙΑ	Δεν ανιχνεύθηκαν	μg/l	<0,5	A	Μία φορά

Οι αναλύσεις της Ομάδας Β πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 - ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)

Οι φυσικοχημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από την AGROLAB Α.Ε.
Προϊστ. Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων: Μ. Σταμπουλίδου, Αναλυτική Χημικός
Προϊστ. Εργαστηρίου Επιμολυντών Τροφίμων: Γ. Καϊδατζής, Αναλυτικός Χημικός

* Η μετατροπή των Γερμανικών Βαθμών σε Γαλλικούς Βαθμούς γίνεται σύμφωνα με τη σχέση:
1 Γερμανικός βαθμός = 1,79 Γαλλικοί

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το εργαστήριο της ΔΕΥΑ Θέρμης

Οι υπεύθυνες για τις αναλύσεις

Δρ. Ζωγραφιά Μπουλσουράνη

Χημικός

Αικατερίνη Παναγιώτου

Τεχνολόγος Τροφίμων