

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Περιοχή	Δ.Κ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ
Οικισμός	Ν. ΡΥΣΙΟΥ
Πληθυσμός οικισμού	3000
Αριθμός πηγών υδροληψίας	Τρεις (3)

Υδροληψία Γεωτρήσεις 1.ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ=50m ³ /h, 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ-3 =45m ³ /h, 3. ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ-2 (Γηπέδου ΝΕΑ Γ4)=50m ³ /h	Ποσοστό (%) 0	Ποσοστό (%) 100
Συνολική παροχή νερού: 600 (m ³ /ημ)	Από επιφανειακά νερά	Από υπόγεια νερά

ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος	Εφαρμοζόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανα έτος	Αιτία ενδεχομένου Προβλήματος	Προτάσεις λήψης μέτρων	Εφαρμογή μέτρων
Οσμή	1/3/2021	ΚΑΠΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		Αποδεκτή		A					
	15/9/2021		Αποδεκτή		A					
	13/12/2021		Αποδεκτή		A					
Γεύση	1/3/2021	ΚΑΠΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		Αποδεκτή		A					
	15/9/2021		Αποδεκτή		A					
	13/12/2021		Αποδεκτή		A					
Χρώμα (σε μονάδες Pt/Co)	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0		A					
	15/9/2021		0		A					
	13/12/2021		0		A					
Θολότητα (σε μονάδες NTU)	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0,33	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0,1		A					
	15/9/2021		0,26		A					
	13/12/2021		0,75		A					
pH	1/3/2021	ΚΑΠΗ	8	6,5<pH<9,5	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		7,9		A					
	15/9/2021		8,1		A					
	13/12/2021		8		A					
Αγωγιμότητα (σε μS/cm)	1/3/2021	ΚΑΠΗ	641	2500	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		640		A					
	15/9/2021		629		A					
	13/12/2021		658		A					

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος	Εφαρμοζόμενη Συχνότητα δειγματοληψίας	Αιτία ενδεχομένου Προβλήματος	Προτάσεις λήψης μέτρων	Εφαρμογή μέτρων
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / 100 mL	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0		A					
	15/9/2021		0		A					
	13/12/2021		0		A					
Κολοβακτηρίδια E.Coli / 100 mL	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0		A					
	15/9/2021		0		A					
	13/12/2021		0		A					
Εντερόκοκκοι / 100 mL	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0		A					
	15/9/2021		0		A					
	13/12/2021		0		A					
Συνολικά Κοινά Αερόβια Μεσόφιλα Βακτήρια στους 22°C / 1 mL	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		2		A					
	15/9/2021		0		A					
	13/12/2021		0		A					
Ελεύθερο Χλώριο (mg/L)	1/3/2021	ΚΑΠΗ	0,49		A	Τέσσερις Φορές	Τέσσερις Φορές			
	24/5/2021		0,45		A					
	15/9/2021		0,61		A					
	13/12/2021		0,43		A					

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

1 : Τάξη A = εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία
 Τάξη B = εκτός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία

2 : n.d. = Δεν ανιχνεύθηκε/ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου

3 : TNTC = Too Numerus To Count (ακαταμέτρητα)

Οι αναλύσεις της Ομάδας Α πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΙ(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 - ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)

Οι υπεύθυνες για τις αναλύσεις

Βασιλική Μαστορέκα
 Τεχνολόγος Γεωπόνος Τ.Ε.

Αικατερίνη Παναγιώτου
 Τεχνολόγος Τροφίμων